


ROZVADĚČ RK

Typ: plastové rozvodnice na omítku, tř. II

Modulů: 36
Krytí: IP 44/20
Přívod : shora
Vývody : shora

Poznámka :
Rozvodná soustava : 3+PEN, 50 Hz, 400/230 V, TN–C
Napěťová soustava v objektu : 3+PE+N, 50 Hz, 400/230 V, TN–S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2
Prostředí : viz technická zpráva

oprava elektroinstalace v objektu ZŠ TGM Rajhrad			IVO SLAČÁLEK	
MASARYKOVA 96, RAJHRAD			elektrooptika – instalace	
dokumentace provedení stavby			Koselovo 22, 618 00 Brno	
			tel.: 608 877 320	
vedoucí projektu			datum	04/2017
zodpověd. projektant	I. SLAČÁLEK		zak. číslo	P – 849/17
vypracoval	I. SLAČÁLEK		stupeň	DPS
investor: ZŠ TGM RAJHRAD, OKR. BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE			ELEKTROINSTALACE	
ROZVADĚČ RK			měřítko	č. výkresu 09

