ROZVÁDĚČ RPC

TYP: PLASTOVÝ 24 MODULŮ, povrchový
rozměry dle niky
KRYTÍ: IP 30/20
PŘÍVOD : shora
VÝVODY : shora
BARVA : bílá

POZNÁMKA :
ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3+PEN, 50 HZ, 400/230 V, TN–C
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA V OBJEKTU : 3+PE+N, 50 HZ, 400/230 V, TN–S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2
PROSTŘEDÍ : viz TECHNICKÁ ZPRÁVA

OPRAVA ELEKTROINSTALACE V OBJEKTU ZŠ TGM RAJHRAD MASARYKOVA 96, RAJHRAD DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY			**IVO SLAČÁLEK** elektromontáže – instalace Koselova 22, 618 00 Brno tel.: 608 877 320	
VEDOUCÍ PROJEKTU			DATUM	04/2017
ZODPOVĚD. PROJEKTANT	I. SLAČÁLEK		ZAK. ČÍSLO	P – 840/17
VYPRACOVAL	I. SLAČÁLEK		STUPEŇ	DPS
INVESTOR: ZŠ TGM RAJHRAD, OKR. BRNO–VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE			ELEKTROINSTALACE	
ROZVADĚČ RPC			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU 08



Číslo okruhu					2.2.1	2.2.2			2.2.3	2.2.4	2.2.5	2.2.6	2.2.7	2.2.8	2.2.9
Kabel CYKY	CYKY J 5x6	CYA 16 ŽŽ			CYKY J 3x2,5				CYKY J 3x2,5	CYKY J 3x2,5	CYKY J 3x2,5	CYKY J 3x2,5	CYKY J 3x2,5	CYKY J 3x2,5	
Okruh	Přívod rozv. RS2 2.NP	Přívod z RS2	Svodič přepětí 2. stupně		Zásuvka Server	Rezerva			Zásuvky m.č. 2.03 PC	Zásuvky m.č. 2.03 PC	Zásuvky m.č. 2.03 PC	Zásuvky m.č. 2.03 PC	Zásuvky m.č. 2.03 PC	Zásuvky m.č. 2.03 PC	Rezerva



Číslo okruhu	2.2.10	2.2.11	2.2.12
Kabel CYKY			
Okruh	Rezerva	Rezerva	Rezerva