# ROZVADĚČ R1 sociální zřízení

## POZNÁMKY:

PROVEDENÍ: PLASTOVÁOVÁ ROZVODNICE 24 modulů
ROZMĚR: P -250šx300vx100h
KRYTÍ: IP30
BARVA: URČÍ ARCHITEKT
PŘÍVOD: VRCHEM
VÝVODY: VRCHEM
OBSLUHA: OSOBY SEZNÁMENÉ
OCHRANA PŘED ÚRAZEM: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN-S
PROSTŘEDÍ: NORMÁLNÍ
In 25A

El. napájení, napětí: 3 NPE , AC, stř., 50 Hz, TN-S, 230/400 V
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000
čl. 413.1 Samočinným odpojením vadné části od zdroje v síti TN-C a TN-S
čl. 412.5 Proudovým chráničem
čl. 413.2 Uvedením na stejný potenciál - pospojováním.

## SPECIFIKACE

| | | |
|---|---|---|
| 1 | x | zemní přípojnice |
| 2 | x | nulová přípojnice |
| 1 | x | jistič PL7-B20/3 |
| 2 | x | jistič PL7-B16/1 |
| 2 | x | jistič PL7-B10/1 |
| 1 | x | jistič PL7-B/6/1 |
| 1 | x | proud.chránič PF7 25/4/0,03 |
| 15 | x | svorky RS |
| 10 | x | popisný štítek |
| 2 | x | výstražná tabulka |

VÝKRESOVÁ ČÁST

| ZODP.PROJEKTANT | PROJEKTANT | KRESLIL | ING. KAREL ULIČNÝ<br>AUTORIZOVANÝ INŽENÝR<br>PRO POZEMNÍ STAVBY<br>ČAJKOVSKÉHO 7, 616 00 BRNO<br>E-MAIL : karel.ulicny @ volny.cz |
|---|---|---|---|
| ING. KAREL ULIČNÝ | ING. JOSEF TRINGELA | ING. JOSEF TRINGELA | |
| | | | |
| INVESTOR : ZŠ T.G. Masaryka Rajhrad-Brno,venkov přísp.org.<br>Havlíčkova 452, 664 41 RAJHRAD | | | |
| STAVBA : OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ<br>v základní škole<br>Masarykova 96, Rajhrad | | | DATUM 04 / 2017<br>ČÍSLO ZAKÁZKY 018 / 2017<br>ÚČEL DSP<br>KRAJ JIHOMORAVSKÝ |
| OBJEKT : ELEKTROINSTALACE | | | |
| OBSAH VÝKRESU :<br>ROZVADĚČ R1 -SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ<br>ELEKTROINSTALACE | | | MĚŘÍTKO<br>ČÍSLO VÝKRESU EL4 |



## R1 - sociální zařízení




| Obvod čís. | Přívod | FI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zařízení | z HR | Proud. chránič | boiler | osoušeč | světla | světla | trafo pásový |
| In 20 A | | | | | | | |
| Rozvaděč typ: | ROZVODNICE 12 modulů zapuštěná | | | | | | |